



Проверено и согласовано:
Зам. директора по УВР
 Белошейкина Л.В.
Зам. директора по ВР
 Л.Г. Старцева

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДДТ № 2
 Т.В. Бикеева
Пр. № 49п1 от 06.06.2019г.



ИНСТРУКЦИЯ № 18 **об основных мерах пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий.**

1. Общие требования

- 1.1. Все работники ДДТ № 2 должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
- 1.2. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
 - допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючим перекрытиями;
 - елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
 - при отсутствии в помещении эклектического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
 - иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
 - при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
- 1.3. Запрещается:
 - проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
 - применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
 - украшать елку целлулоидными игрушками, а так же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
 - одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
 - проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
 - использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
 - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
 - допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
- 1.4. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зрительных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
- 1.5. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Инструкцию разработала зам. директора по АХЧ



В.И. Черняева.