

СОГЛАСОВАНО:

Протоколом профсоюзного комитета  
№ 2 от «04» июня 2019г.

Председатель профкома

В.И. Черняева

Проверено и согласовано:

Зам. директора по УВР

Л.В. Белошайкина

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДДТ № 2

Т.В. Бикеева

Пр. № 49п1 от 06.06.2019г



## Инструкция № 38 по пожарной безопасности в учебных кабинетах.

### 1. Общие требования безопасности

- 1.1. В соответствии с ППР №390 от 25.04.2012г педагоги, обучающиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации обучающихся, материальных ценностей и тушению пожара.
- 1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в мастерской несет педагог дополнительного образования, который проводит там занятия и который приказом директора назначен ответственным за пожарную безопасность в кабинете.
- 1.3. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- 1.4. Число посадочных мест не должно превышать количества, установленного нормой проектирования. В кабинете следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, материалы и т.д., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.
- 1.5. Хранение в кабинете учебно – наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и учебными программами не допускаются.
- 1.6. Учебные кабинеты должны быть обязательно оснащены средствами пожаротушения. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям:
  - путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до верхнего торца огнетушителя;
  - путем установки в специальные тумбы.
- 1.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.8. Для техосмотра, ремонта или замены нельзя отправлять все огнетушители сразу.
- 1.9. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется педагогом.
- 1.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.
- 1.11. В учебном кабинете запрещается:
  - Использовать кабели и провода с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией;
  - Оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
  - Пользоваться поврежденными розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
  - Завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;

- Использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- Снимать стеклянные колпаки со светильников;
- Оставлять без присмотра включенные в сети электроприборы;
- Включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

## **2. Требования техники безопасности перед началом работы**

- 2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников, выключателя.
- 2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в кабинете: светильники должны быть надёжно подвешены к потолку и должны быть закрыты плафонами; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь оголенных контактов.
- 2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование и проверить их исправность.

## **3. Требования техники безопасности во время работы**

- 3.1. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда.
- 3.2. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.
- 3.3. Не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы.
- 3.4. Не пользоваться приборами с открытой спиралью.


## **4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях**

- 4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, искрении и т.д.) немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.
- 4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре администрации или в пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.
- 4.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

## **5. Требования техники безопасности по окончании работы**

- 5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в шкафы.
- 5.3. Тщательно осмотреть помещение, устраниТЬ выявленные недостатки.
- 5.4. Выключить освещение и закрыть кабинет

Инструкцию разработала зам. директора по АХЧ



В.И. Черняева.

С инструкцией ознакомлен